

MIS.6220.6.2015

DECYZJA nr 7/2015
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku po. 1235) oraz z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2013 poz. 1397 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Gminy Teresin reprezentowanej przez Pana Marka Jaworskiego – Zastępcę Wójta Gminy Teresin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

orzeka

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teresin wzdłuż ulicy Szymanowskiej, gm. Teresin oraz wzdłuż dz. nr ewid. 307/1, obręb Kaski gm. Baranów.

UZASADNIENIE

W dniu 18.08. 2015 roku wpłynął wniosek wpłynął wniosek gminy Teresin reprezentowanej przez Pana Marka Jaworskiego – Zastępcę Wójta Gminy Teresin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. :

- obręb ewid. Teresin – Gaj – dz. nr ewid. 81/1200,
- obręb ewid. Teresin – 174, 189, 191, 362/3, 362/4,
- obręb ewid. Zielonka – 1,, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4, 5/2, 5/3, 5/5, 5/6, 6/1, 6/2, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 8/1, 8/4, 8/5, 8/6, 8/8, 8/9, 8/11, 8/12, 8/13, 9, 10/3, 10/4, 10/, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 14/4, 14/7, 14/9, 14/10, 14/11, 14/16, 14/17, 14/18, 14/19, 14/21, 14/22, 14/23, 14/24, 14/25, 14/26, 15/1, 15/2, 15/4, 15/5, 15/6, 16, 17/2, 17/3, 17/4, 19/1, 21/2, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 24, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 26/16, 26/17, 26/18, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 29/1, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39/1, 39/2, 39/3, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4.

Wezwano wnioskodawcę do poprawy karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz załącznika graficznego. W dniu 12.10.2015 roku złożono poprawioną kartę informacyjną przedsięwzięcia, zmieniony zakres przedmiotowej decyzji o dz. nr ewid. 307/1, obręb Kaski, gm. Baranów. W dniu 15 października 2015 roku obwieszczeniem o wszczęciu postępowania zamieszczonym na stronie internetowej urzędu, na tablicach ogłoszeń w gminie oraz sołectwie właściwym do ze względu na miejsce realizacji powiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie.

Działając zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Teresin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii o konieczności sporządzenia

raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji oraz określenie zakresu tego raportu.

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny pismem z dnia 02.11.2015 roku, znak pisma ZNS.712.2.35.2015.AM, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 13.11.2015 roku, znak pisma WOOŚ-II.4240.1457.2015.AWI, wyraził opinię, że dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe opinie Wójt Gminy Teresin w dniu 25 listopada 2015 roku wydał postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Podczas rozpatrywania przedmiotowej sprawy uwzględniono przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia

a. Skala przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Zielonka, Teresin B, Teresin gaj w gminie Teresin oraz w obrębie ewidencyjnym Kaski w gminie Baranów, powiat grodziski. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji w ulicy Teresińskiej, docelowo do oczyszczalni ścieków w Granicach, gm. Teresin.

Realizacja inwestycji obejmuje budowę przewodów sanitarnych ciśnieniowych z rur PE średnicy 110, 90, 75, 63, 50 i 40 mm o łącznej długości ok. 5,1 km. Na sieci zostaną wykonane studnie płuczące i odpowietrzająco – płuczące. Integralną częścią kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej są przydomowe przepompownie ścieków w liczbie ok. 100 szt. średnia głębokość posadowienia przewodów ciśnieniowych wyniesie ok. 1,5 m p.p.t.

W sąsiedztwie miejsca realizacji przedmiotowej występują:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,
- drogi,
- tereny rolne,
- od strony zachodniej tereny lasów.

Na terenie objętym inwestycją oraz w jego sąsiedztwie brak jest stanowiska archeologicznych oraz zabytków.

Inwestycja zlokalizowana będzie w drogach gminnych, powiatowych oraz na działkach prywatnych zlokalizowanych wzdłuż dróg. Ponieważ projektowane obiekty są budowlami podziemnymi, teren po zrealizowaniu może być wykorzystywany jak dotychczas. Nie przewiduje się zmiany pokrycia szatą roślinną zajmowanego terenu. Obsługa komunikacyjna działek oraz terenu budowy będzie odbywała się z istniejących dróg.

b. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w pasie dróg oraz w terenach zlokalizowanych wzdłuż tych dróg. Ze względu na charakter oraz zakres przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnych oddziaływań skumulowanych.

c. Wykorzystanie zasobów naturalnych:

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będzie paliwo, energia oraz niezbędne do realizacji przedsięwzięcia surowce i materiały budowlane. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystywana będzie energia elektryczna.

d. Emisja i występowanie innych uciążliwości:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu będą prace budowlane oraz ruch pojazdów. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią zaraz po zakończeniu prac realizacyjnych. Głębokość posadowienia

kanalizacji wyniesie ok. 1,5 m p.p.t. Poziom wód gruntowych, na terenie na którym realizowana będzie planowana inwestycja, zlokalizowany jest na głębokości ok. 0,5 m p.p.t. Odwodnienie wykopów prowadzone będzie z wykorzystaniem igłofiltrów. Wody z odwodnienia wykopów odprowadzane będą do rowów melioracyjnych po uprzednim podczyszczeniu w osadniku. Wykopy pod kanalizację będą wykopami płytkimi i małogabarytowymi. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez uprawnione podmioty. Ziemia z wykopów zostanie ponownie wykorzystana na terenie inwestycyjnym. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez uprawnione podmioty. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby znacząco negatywnie wpływać na jakość środowiska.

- e. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się dla środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- a. Obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Planowana inwestycja, zgodnie ze złożoną dokumentacją, nie jest realizowana na obszarach wodno – błotnych. Głębokość posadowienia kanalizacji wyniesie ok. 1,5 m p.p.t. Poziom wód gruntowych w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia zlokalizowano na głębokości minimalnej ok. 0,5 m.p.p.t. Odwodnienie wykopów prowadzone będzie z wykorzystaniem igłofiltrów.

- b. Obszary wybrzeży:

Planowana przedsięwzięcie realizowane jest poza obszarem wybrzeży.

- c. Obszary górskie lub leśne:

Planowane przedsięwzięcie realizowane jest częściowo w sąsiedztwie obszarów leśnych, ale poza obszarami tych terenów. Inwestycja nie jest realizowana w obszarach górskich.

- d. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja realizowana była w obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochrony ujęć wód oraz obszarze ochrony zbiorników śródlądowych.

- e. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowana inwestycja zrealizowana zostanie poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 roku poz. 1651). Odległość do najbliższych obszarów Natura 2000 względem planowanej inwestycji:

- Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Puszcza Kampinoska PLC140001 9ok. 9,1 km),
- Obszary specjalnej ochrony ptaków: Puszcza Kampinoska PLC140001 9ok. 9,1 km), Dolina Środkowej Wisły PLB140004 (ok. 19,6 km).

Po zapoznaniu się z charakterem niniejszego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę jego lokalizację, stwierdza się brak znacząco negatywnego wpływu realizacji inwestycji na przyrodę.

- f. Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na terenie, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: Z przedłożonej dokumentacji oraz danych w urzędzie gminy (gminna ewidencja zabytków) nie wynika, aby w obszarze planowanej realizacji inwestycji znajdowały się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h. Gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Teresin wynosi 130 os./km², natomiast gęstość zaludnienia na terenie Gminy Baranów wynosi 68 os./km².

i. Obszary przylegające do jezior:

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują jeziora.

j. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie ma uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a. Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania ograniczy się do miejsca realizacji i jego najbliższego otoczenia.

b. Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c. Wielkość i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji pozwalają stwierdzić brak oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d. Prawdopodobieństwa oddziaływania:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że oddziaływania będą krótkotrwałe i wystąpią jedynie na etapie realizacji inwestycji. Oddziaływania te ograniczą się do miejsca realizacji i jego najbliższego otoczenia.

e. Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że oddziaływania będą krótkotrwałe i wystąpią jedynie na etapie realizacji inwestycji. Oddziaływania te ograniczą się do miejsca realizacji i jego najbliższego otoczenia. Uciążliwości te ustąpią po zakończeniu budowy. Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość środowiska.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji i zezwoleń określonych w art. 72 ust. 1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu właściwego do wydania decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 783) decyzja nie podlega opłacie.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy ooś

Otrzymują:


1. Wnioskodawca
2. Właściciele działek obwieszczeniem wywieszonym we właściwych solectwach
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie

Z WŁ. WŁ. WŁ. WŁ.
Ingr. Grażyna Ciepińska-Przysucha
SECRETARZ GMINY

Sprawę prowadzi:
Marzena Rucińska
46-864-25-57



1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia

a. Skala przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Zielonka, Teresin B, Teresin gaj w gminie Teresin oraz w obrębie ewidencyjnym Kaski w gminie Baranów, powiat grodziski. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji w ulicy Teresińskiej, docelowo do oczyszczalni ścieków w Granicach, gm. Teresin.

Realizacja inwestycji obejmuje budowę przewodów sanitarnych ciśnieniowych z rur PE średnicy 110, 90, 75, 63, 50 i 40 mm o łącznej długości ok. 5,1 km. Na sieci zostaną wykonane studnie płuczące i odpowietrzające – płuczące. Integralną częścią kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej są przydomowe przepompownie ścieków w liczbie ok. 100 szt. średnia głębokość posadowienia przewodów ciśnieniowych wyniesie ok. 1,5 m p.p.t.

W sąsiedztwie miejsca realizacji przedmiotowej występują:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,
- drogi,
- tereny rolne,
- od strony zachodniej tereny lasów.

Na terenie objętym inwestycją oraz w jego sąsiedztwie brak jest stanowiska archeologicznych oraz zabytków.

Inwestycja zlokalizowana będzie w drogach gminnych, powiatowych oraz na działkach prywatnych zlokalizowanych wzdłuż dróg. Ponieważ projektowane obiekty są budowlami podziemnymi, teren po zrealizowaniu może być wykorzystywany jak dotychczas. Nie przewiduje się zmiany pokrycia szatą roślinną zajmowanego terenu. Obsługa komunikacyjna działek oraz terenu budowy będzie odbywała się z istniejących dróg.

b. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w pasie dróg oraz w terenach zlokalizowanych wzdłuż tych dróg. Ze względu na charakter oraz zakres przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnych oddziaływań skumulowanych.

c. Wykorzystanie zasobów naturalnych:

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będzie paliwo, energia oraz niezbędne do realizacji przedsięwzięcia surowce i materiały budowlane. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystywana będzie energia elektryczna.

d. Emisja i występowanie innych uciążliwości:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu będą prace budowlane oraz ruch pojazdów. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią zaraz po zakończeniu prac realizacyjnych. Głębokość posadowienia kanalizacji wyniesie ok. 1,5 m p.p.t. Poziom wód gruntowych, na terenie na którym realizowana będzie planowana inwestycja, zlokalizowany jest na głębokości ok. 0,5 m p.p.t. Odwodnienie wykopów prowadzone będzie z wykorzystaniem igłofiltrów. Wody z odwodnienia wykopów odprowadzane będą do rowów melioracyjnych po uprzednim podczyszczeniu w osadniku. Wykopy pod kanalizację będą wykopami płytkimi i małogabarytowymi. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez uprawnione podmioty. Ziemia z wykopów zostanie ponownie wykorzystana na terenie inwestycyjnym. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia

zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez uprawnione podmioty. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby znacząco negatywnie wpływać na jakość środowiska.

- e. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się dla środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- a. Obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Planowana inwestycja, zgodnie ze złożoną dokumentacją, nie jest realizowana na obszarach wodno – błotnych. Głębokość posadowienia kanalizacji wyniesie ok. 1,5 m p.p.t. Poziom wód gruntowych w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia zlokalizowano na głębokości minimalnej ok. 0,5 m.p.p.t. Odwodnienie wykopów prowadzone będzie z wykorzystaniem igłofiltrów.

- b. Obszary wybrzeży:

Planowane przedsięwzięcie realizowane jest poza obszarem wybrzeży.

- c. Obszary górskie lub leśne:

Planowane przedsięwzięcie realizowane jest częściowo w sąsiedztwie obszarów leśnych, ale poza obszarami tych terenów. Inwestycja nie jest realizowana w obszarach górskich.

- d. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja realizowana była w obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochrony ujęć wód oraz obszarze ochrony zbiorników śródlądowych.

- e. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowana inwestycja zrealizowana zostanie poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 roku poz. 1651). Odległość do najbliższych obszarów Natura 2000 względem planowanej inwestycji:

- Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Puszcza Kampinoska PLC140001 9ok. 9,1 km),
- Obszary specjalnej ochrony ptaków: Puszcza Kampinoska PLC140001 9ok. 9,1 km), Dolina Środkowej Wisły PLB140004 (ok. 19,6 km).

Po zapoznaniu się z charakterem niniejszego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę jego lokalizację, stwierdza się brak znacząco negatywnego wpływu realizacji inwestycji na przyrodę.

- f. Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na terenie, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

- g. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedłożonej dokumentacji oraz danych w urzędzie gminy (gminna ewidencja zabytków) nie wynika, aby w obszarze planowanej realizacji inwestycji znajdowały się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- h. Gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Teresin wynosi 130 os./km², natomiast gęstość zaludnienia na terenie Gminy Baranów wynosi 68 os./km².

- i. Obszary przylegające do jezior:

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują jeziora.

j. Uzdrawiska i obszary ochrony uzdrawiskowej:

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie ma uzdrawisk i obszarów ochrony uzdrawiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

- a. Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania ograniczy się do miejsca realizacji i jego najbliższego otoczenia.

- b. Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

- c. Wielkość i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji pozwalają stwierdzić brak oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

- d. Prawdopodobieństwa oddziaływania:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że oddziaływania będą krótkotrwałe i wystąpią jedynie na etapie realizacji inwestycji. Oddziaływania te ograniczą się do miejsca realizacji i jego najbliższego otoczenia.

- e. Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że oddziaływania będą krótkotrwałe i wystąpią jedynie na etapie realizacji inwestycji. Oddziaływania te ograniczą się do miejsca realizacji i jego najbliższego otoczenia. Uciążliwości te ustąpią po zakończeniu budowy. Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość środowiska.

Z. A. W. W. W. W. W.
Główny Inżynier
Inż. Grażyna Gąsps-Przysucha
KIEROWNICZKA

