



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu
WA.ZUZ.5.4210.3.22.2020.KM

URZĄD GMINY w TERESINIE
Wpłynęło dnia 11.02.2020
L.dz. 1538, załącznikiszt.
podpissmycy

DECYZJA

Na podstawie art.155, art.104 i 107 *K.p.a.* (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268);

po rozpatrzeniu

wniosku Bakoma Spółka z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Łowiczu, znak: WA.ZUZ.5.421.3.347.2018.AR wydanej w dniu 13 lutego 2019r., udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu P-30 oraz na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dachu projektowanego budynku - magazynu produktów gotowych z budynkiem biurowo-socjalnym w Zakładzie Produkcyjnym Bakoma, zlokalizowanym w Elżbietowie 48, 96-516 Szymanów, na działkach o numerach ewidencyjnych 6/2, 6/4, 7/2, 7/4 obręb 0003 Elżbietów, jednostka ewidencyjna 142808_2 Teresin, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

o r z e k a m

- I. **Zmienić decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, znak: WA.ZUZ.5.421.3.347.2018.AR wydaną w dniu 13 lutego 2019r., udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu P-30 oraz na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dachu projektowanego budynku - magazynu produktów gotowych z budynkiem biurowo-socjalnym w Zakładzie Produkcyjnym Bakoma, zlokalizowanym w Elżbietowie 48, 96-516 Szymanów, na działkach o numerach ewidencyjnych 6/2, 6/4, 7/2, 7/4 obręb 0003 Elżbietów, jednostka ewidencyjna 142808_2 Teresin, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie:**

Pkt I. o brzmieniu:

- I. **Udzielić dla Bakoma Spółka z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na wykonania urządzeń wodnych dla odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z dachu nowoprojektowanego budynku - magazynu produktów gotowych z budynkiem biurowo-socjalnym Zakładu Produkcyjnego Bakoma, zlokalizowanego: Elżbietów 48, 96-516 Szymanów, gmina Teresin, na działkach o numerach ewidencyjnych: 6/2, 6/4, 7/2 i 7/4 obręb nr 0003 Elżbietów, jednostka ewidencyjna 142808_2 Teresin, gmina Teresin, tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu o nazwie P-30, w km 1+115 tego rowu,**

zlokalizowanego na działce nr ewid. 68, obręb nr 0003 Elżbietów, jednostka ewidencyjna 142808_2 Teresin, gmina Teresin, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie,

o parametrach:

- wylot typowy, prefabrykowany żelbetonowy, z rurociągiem o średnicy 600 mm z klapą zwrotną ;
- umocnienie odbiornika – rowu P-30, jako umocnienie dna i skarp na odcinku 3,00 m powyżej wylotu i 5,00 m poniżej wylotu, płytami żelbetowymi ażurowymi z wypełnieniem otworów żwirem filtracyjnym \varnothing 16-32 mm, na podsypce z piasku grubego o grubości warstwy minimum 150 mm, z nadaniem parametrów rowu: szerokość w dnie 0,40 m, nachylenie skarp 1:1,5 ;

Parametry wylotu i rowu P-30 w rejonie wylotu :

Rzędna wylotu	90,60 m n.p.m.
Średnica wylotu	600 mm
Umocnienie dna i skarp rowu	płyty żelbetowe ażurowe
Rzędne geograficzne wylotu	N=52° 10'34,84" E=20°20'41,45"

otrzymuje brzmienie:

I. Udzielić dla Bakoma Spółka z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na wykonania urządzeń wodnych dla odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z dachu nowoprojektowanego budynku - magazynu produktów gotowych z budynkiem biurowo-socjalnym Zakładu Produkcyjnego Bakoma, zlokalizowanego: Elżbietów 48, 96-516 Szymanów, gmina Teresin, na działkach o numerach ewidencyjnych: 6/2, 6/4, 7/2 i 7/4 obręb nr 0003 Elżbietów, jednostka ewidencyjna 142808_2 Teresin, gmina Teresin, tj. 3 wylotów kanalizacji deszczowej do rowu o nazwie P-30, w km 1+108 tego rowu, zlokalizowanych na działce nr ewid. 68, obręb nr 0003 Elżbietów, jednostka ewidencyjna 142808_2 Teresin, gmina Teresin, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie,

o parametrach:

- 3 wyloty typowe, prefabrykowane żelbetowe, z rurociągami o średnicy 315 mm z klapą zwrotną każdy;

- umocnienie odbiornika – rowu P-30, jako umocnienie dna i skarp na odcinku 3,00 m powyżej wylotów i 5,00 m poniżej wylotów, płytami żelbetowymi ażurowymi z wypełnieniem otworów żwirem filtracyjnym \varnothing 16-32 mm, na podsypce z piasku grubego o grubości warstwy minimum 150 mm, z nadaniem parametrów rowu: szerokość w dnie 0,40 m, nachylenie skarp 1:1,5 ;

Parametry wylotów i rowu P-30 w rejonie wylotów :

Rzędna dna wylotów	90,75m n.p.m.
Średnica wylotów	315 mm
Umocnienie dna i skarp rowu	płyty żelbetowe ażurowe
Współrzędne wylotów w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	Wylot 1 X:5782721,88 Y:7456851,17 Wylot 2 X:5782722,14 Y:7456851,75 Wylot 3 X:5782722,43 Y:7456852,40

Wpkt III zapis:

„ wylotem kanalizacji deszczowej”

otrzymuje brzmienie:

„ trzema wylotami kanalizacji deszczowej”

II. Pozostałe warunki decyzji nie ulegają zmianie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z wnioskiem w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, znak: WA.ZUZ.5.421.3.347.2019.AR wydanej w dniu 13 lutego 2019r., udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu P-30 oraz na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dachu projektowanego budynku - magazynu produktów gotowych z budynkiem biurowo-socjalnym w Zakładzie Produkcyjnym Bakoma, zlokalizowanym w Elźbietowie 48, 96-516 Szymanów, na działkach o numerach ewidencyjnych 6/2, 6/4, 7/2, 7/4 obręb 0003 Elźbietów, jednostka ewidencyjna 142808_2 Teresin, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie, w związku z kolizją kanalizacji deszczowej z gazociągami średniego ciśnienia \varnothing 355 mm.

Na mapie do celów projektowych w rejonie kolizji rzędna na gazociągu określona została jako 90.40m n.p.m. Natomiast w rzeczywistości po dokonaniu pomiaru geodezyjnego okazało się że, wierzch gazociągu znajduje się na rzędnej 90.65 m n.p.m. Ułożenie kanalizacji deszczowej ponad gazociągiem kanałem Ø600 doprowadziłoby do zbyt małego przykrycia kanału kanalizacji w drodze gminnej (rzędna drogi – 91,77m n.p.m.

Maksymalne natężenie przepływu dla rury kanalizacyjnej Ø600 przy spadku 0,1% to ok. 200 l/s wg nomogramów do projektowania kanalizacji. Dla rury kanalizacyjnej Ø315 przy spadku 0,3% maksymalne natężenie przepływu wynosi ok. 65 l/s. Trzy rury kanalizacyjne Ø315 ze spadkiem 0,3%, ułożone równolegle zapewnią zbliżony maksymalny przepływ do przepływu w rurze Ø600, ułożonej ze spadkiem 0,1%, jak to miało miejsce w początkowej fazie projektowania.

W związku z powyższym kolizja z gazociągiem i poprowadzenie trzech rurkanalizacyjnychØ315 na specjalnej konstrukcji wsporczej nad gazociągiem uzgodnione zostało z właścicielem gazociągu SIME Polska Sp. z o.o. w Sochaczewie.

Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyło prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes strony.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 129 §1 i §2 Kpa).

Niniejszym poucza się, że zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkuje to brakiem możliwości odwołania się od tej decyzji oraz zaskarżenia jej do sądu.

Zgodnie z art. 130 §4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z up. Dyrektora

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

Adnotacja o dokonaniu zapłaty opłaty za wydanie decyzji:

Zgodnie z art. 398 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (Dz.U. z 2017 roku poz.1566) wnioskodawca wniósł opłatę za zmianę decyzji w wysokości 10,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemnaście) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Otrzymują:

1. Bakoma spółka z o.o. ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa
2. Gmina Teresin ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
3. Aa (2x)

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Sochaczewie, Zarząd Zlewni w Łowiczu
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Piłsudskiego 69, 96-500 Sochaczew
2. Gminna Spółka Wodna w Teresinie
ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
3. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie
al. XX-lecia 13, 96-515 Teresin

