

*p. Kowalczyk
p. Miściak*



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

Łowicz, dnia 21 grudnia 2020 r.

WA.ZUZ.5.4210.734m.2020.BM

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte – na wniosek Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody „Granice” poprzez odstojnik wód popłucznych, rurociągiem do rowu przy ul. Nowej w Granicach, gm. Teresin, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie, Al. XX-lecia 13, 96-515 Teresin, w ilości :

- $Q_{\max s} = 0,0005 \text{ m}^3/\text{s}$ maksymalny zrzut ścieków na sekundę
- $Q_{\text{śrd}} = 45,00 \text{ m}^3/\text{d}$ średni dobowy zrzut ścieków komunalnych
- $Q_{\text{dop.r}} = 3600 \text{ m}^3/\text{rok}$ dopuszczalny roczny zrzut ścieków

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jureczyk

Otrzymują według strony następniej.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Teresinie, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
(celem podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia)
2. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Łowiczu
3. a/a.

Sprawę prowadzi : Bogusława Malinowska
e-mail : boguslawa.malinowska@wodypolskie.gov.pl, tel.: (46) 811-50-60



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WA.ZUZ.5.4210.734m.2020.BM

p. Kowalczyk
p. Misicki

Łowicz, dnia 21 grudnia 2020 r.

URZĄD GMINY TERESIN
Biuro Obsługi Mieszkańców
Wpłynęło dnia 05.01.2021
L.dz. 0067 załączniki szt.
podpis

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2020, poz. 256; zwanej dalej k.p.a.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody „Granice” poprzez odстойnik wód popłucznych, rurociągiem do rowu przy ul. Nowej w Granicach, gm. Teresin, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie, Al. XX-lecia 13, 96-515 Teresin, w ilości :

- $Q_{maxs} = 0,0005 \text{ m}^3/\text{s}$ maksymalny zrzut ścieków na sekundę
- $Q_{śrd} = 45,00 \text{ m}^3/\text{d}$ średni dobowy zrzut ścieków komunalnych
- $Q_{dop,r} = 3600 \text{ m}^3/\text{rok}$ dopuszczalny roczny zrzut ścieków.


Niezależnie od powyższego zawiadamia się, iż informacja o toczącym się postępowaniu zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz. U. 2020 poz. 310), została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie stosownego ogłoszenia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń oraz umieszczona w biuletynie informacji publicznej.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. informuje się, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wszelkie uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie można składać na piśmie na adres tutejszego organu w terminie 14 dni od daty odbioru niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a., w toku postępowania Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku, o którym wyżej mowa, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem wywołuje skutek prawny. Po zachowaniu terminów przedstawionych i uzyskaniu ewentualnych oświadczeń

dotyczących braku przeciwwskazań do wydania administracyjna.



nie wydana stosowna decyzja

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

Otrzymują:

1. Gmina Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie, Al. XX-lecia 13, 96-515 Teresin
3. A/a

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim PGW Wody Polskie

Sprawę prowadzi : Bogusława Malinowska
e-mail : bogusława.malinowska@wodypolskie.gov.pl, tel.: (46) 811-50-60