



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WA.ZUZ.5.4210.623.2023.BM

Łowicz, dnia 26 czerwca 2023 r.

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 2625 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 775), podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie, Al. XX-lecia 13, 96-515 Teresin, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) pobór wód podziemnych** z ujęcia wodociągu wiejskiego w miejscowości Piasecznica, gm. Teresin poprzez eksploatację studni głębinowych nr 1 i nr 2 z utworów czwartorzędowych, w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\text{śr.d.}} &= 925,0 \text{ m}^3/\text{d}, \\Q_{\text{max.s.}} &= 0,01666 \text{ m}^3/\text{s}, \\Q_{\text{dop.r.}} &= 337\,625 \text{ m}^3/\text{r}.\end{aligned}$$

- 2) odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych** ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Piasecznica, gm. Teresin, poprzez odstojnik wód popłucznych do rowu melioracyjnego U-37, znajdującego się na działce nr 100, obręb geodezyjny Nowa Piasecznica, gm. Teresin, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie w następujących ilościach:

$$\begin{aligned}Q_{\text{śrd}} &= 33,2 \text{ m}^3/\text{d}, \\Q_{\text{maxs}} &= 0,0031 \text{ m}^3/\text{s} \\Q_{\text{dop.r}} &= 12\,118 \text{ m}^3/\text{rok}.\end{aligned}$$

oraz stężeniach zanieczyszczeń nie wyższych niż:

$$\begin{aligned}S_{\text{zaw. ogólna}} &= 35,0 \text{ mg}/\text{dm}^3, \\S_{\text{Fe}} &= 10,0 \text{ mg}/\text{dm}^3.\end{aligned}$$

Otrzymują według strony następniej.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Juręczyk