

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie pasa zieleni na ulicy Lipowej w miejscowości Teresin”

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 10 podrozdział 10.1 Zaproszenia do składania ofert (zwane dalej „ZO”), Zamawiający, udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawcy:

1. Pytania Wykonawcy:

W związku z zapytaniem ofertowym 'Zagospodarowania pasa zieleni na ul. Lipowej w miejscowości Teresin' proszę o następujące informacje:

- A). czy trawa z rolki ma być z folii czy z gruntu
- B). W specyfikacji jest mowa o usunięciu wierzchniej warstwy ziemi - czy ma być ona wywieziona przez Wykonawcę czy pozostać składowana - jeśli tak to jaka odległość na przewiezienie?
- C). czy w 12 miesięcznym okresie pielęgnacji podlewanie jest też po stronie Wykonawcy ?
- D). czy drzewa muszą być pojemnikowane czy mogą być sadzone w balocie ?
- E). jaki ma być dokładny rozmiar drzew ? W przedmiarze w różnych miejscach jest mowa o dwóch wielkościach obwód 20 cm i 16-20cm

Odpowiedź Zamawiającego:

- A). Zamawiający wymaga, aby trawa była w gruntu;
- B). Zamawiający wymaga aby ziemia była wywieziona przez Wykonawcę na odległość do 5 km;
- C). Zamawiający wymaga, aby trawa i nasadzenia były podlewane i nawożone w 12-miesięcznym okresie pielęgnacji;
- D). Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
- E). Zgodnie z poz. 8 przedmiaru robót stanowiącego załącznik do ZO, lipa winna mieć obwód 20 cm. Zamawiający na podstawie Rozdziału 10 podrozdział 10.2 ZO, zmienia treść podrozdziału 5.2.1 Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do zaproszenia do składania ofert, poprzez wykreślenie ze sformułowania „(drzewa o obwodzie pnia 16-20 cm)” cyfry „16”. W związku z powyższym sformułowanie otrzymuje brzmienie „(drzewa o obwodzie pnia 20 cm)”.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wydłuża termin składania ofert, w związku z powyższym zmianie ulegają następujące postanowienia ZO:

- 1). w rozdziale 9 ZO pkt. 9.6 zastępuje się sformułowanie: „Nie otwierać przed dniem 29.03.2017 roku przed godz. 11.15” zapisem „Nie otwierać przed dniem 31.03.2017 roku przed godz. 13.15”.
- 2). pkt. 11.1 Rozdziału 11 ZO otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Teresin przy ul. Zielonej 20, w pokoju numer 7 (sekretariat) nie później niż do dnia 31 marca 2017 roku do godz.13.00”.


3). pkt. 11.2 Rozdziału 12 ZO otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający przystąpi do publicznego otwarcia ofert 31 marca 2017 roku o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Teresin przy ul. Zielonej 20, w pokoju numer 6 (sala konferencyjna)”.

Zaproszenie do składania ofert w pozostałym zakresie nie ulega zmianie.

Zamawiający na podstawie Rozdziału 10 podrozdział 10.1 i 10.2 informuje, że treść zapytania bez ujawniania źródeł zapytania wraz z wyjaśnieniami i zmianą, zostanie udostępnia na stronie internetowej: bip.teresin.pl. Przedmiotowe wyjaśnienia zostaną dołączone do ZO i będą stanowić jego integralną część.

GMINA TERESIN
96-515 Teresin, ul. Zielona 20
tel. 46 861 38 15 do 17
NIP 837 16 95 437


Z UP. WOJTA
Marek Jaworski
ZASTĘPCA WOJTY