

Teresin, dnia 17.11.2020 r.

ZP.271.34.2020

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sochaczewskiej w miejscowości Paprotnia
(zlewnia nr 1) – I etap”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.), zwana dalej ustawą PZP, do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytania Wykonawcy:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie uzna studzienek z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych określonych w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP informuje, że treść zapytania bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniem, zostanie udostępniona na stronie internetowej: bip.teresin.pl. Przedmiotowe wyjaśnienie zostanie dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.

GMINA TERESIN
96-515 Teresin, ul. Zielona 20
tel. 46 861 38 15 do 17
NIP 837 16 95 437

WÓJT

Marek Olechowski